

Van: [redacted] <[redacted]@katwijk.nl>
Verzonden: 09-01-2023 11:50
Aan: [redacted] <[redacted]@katwijk.nl>
Onderwerp: [redacted] 16478

Hi,

Zoals besproken hierbij het advies.

- Unit van de airco moet buiten worden gezet.
- In zowel in '[redacted]' als in de woning moeten rookmelders worden geplaatst die het doen.
- Aanpassen balustrade verdieping, naar een steviger, dichtere balustrade. (artikel 2.23 t/m 2.25)
- Afzuigpunt van de badkamer dient direct naar buiten te moeten plaatsvinden. (artikel 3.38, lid 6, NEN 8087)
- Er mag geen gas/kookstel worden geplaatst in de woning of werkplaats zonder dat er een extra vorm van ventilatie-afvoer. (artikel 3.38)
- Vluchten: losse trap naar 'dak' mag niet worden gebruikt als officiële vluchtweg. Omdat de trap niet vast staat, en er geen bescherming aan de zijkant is voor valgevaar is deze weg niet veilig.
- Vluchten via de 'achterdeur' is toegestaan mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
 - Deuren die in vluchtroutes liggen, moeten bij brand zonder sleutels, toegangspasjes, codes, etc. te openen zijn. Deze deuren mogen op slot zitten, mits deze bij brand of spanningsuitval ontgrendeld worden. Voor vluchtdeuren is het ook toegestaan om knopcilinders of grendels te gebruiken. Deze moeten dan wel op een logische en zichtbare plaats zitten.

Met vriendelijke groet,

Ing. [redacted]

VTH Vergunningen

071 - 406 5000

Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

@katwijk.nl

4 J

 Katwijk

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Toelichting rollen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Bij deze vlakken is in sommige gevallen ingevuld welke rol wordt vervuld door het betreffende gegeven. Het cijfer dat hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende rol in onderstaand overzicht.

4 Mailadres

15 Medewerker gemeente