

From: "bouwmeldingen" <[REDACTED]>@katwijk.nl>
Sent: 7/22/2024 8:39:04 AM +00:00
To: "[REDACTED]" <[REDACTED]>
Cc:
Subject: RE: FORMULIER AANVANG BOUWWERKZAAMHEDEN

Geachte [REDACTED],

Hartelijk dank voor het toesturen van het formulier met de startmelding.

In het dossier zie ik dat er nog stukken ontbreken.

In de omgevingsvergunning met kenmerk 05373285724 is het volgende opgenomen:

Wij verlenen de omgevingsvergunning onder de voorwaarde dat uiterlijk 3 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden de volgende gegevens en bescheiden worden ingediend:

1. Constructieberekeningen

In de bijlage een document waarin staat omschreven welke stukken er nog ontbreken. Zodra deze zijn ingediend laten wij deze controleren door onze constructeur.

Zolang deze stukken nog niet goedgekeurd zijn mag er nog niet gestart worden met de bouwwerkzaamheden genoemd in de omgevingsvergunning 05373285724.

Deze stukken kunt u mailen naar constructie@katwijk.nl.

Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED]

Cluster Vergunningen Toezicht en Handhaving

Gemeente Katwijk

Postbus 589

2220 AN Katwijk (ZH)

([REDACTED]

: [REDACTED]@katwijk.nl

: www.katwijk.nl

BEZOEKADRES

(Uitsluitend op afspraak)

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk ZH



Van: [REDACTED] <[REDACTED]>

Verzonden: vrijdag 19 juli 2024 06:52

Aan: bouwmeldingen <[REDACTED]>@katwijk.nl>

Onderwerp: FORMULIER AANVANG BOUWWERKZAAMHEDEN

[U ontvangt vaak geen e-mail van [REDACTED]. Informatie over waarom dit belangrijk is op <https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification>]

Met vriendelijke groet [REDACTED]

Projectformulier

Project: Thorbeckestraat 43

Controleur:

5.1.2e

5.1.2e

Gemeente: Katwijk

Projectnummer: 2416-010

Kenmerk: 05373285724

Datum:

15-01-2024

Getoetste stukken:

a. Tekeningen 5.1.2e bladen: B.X.02 d.d. 11-01-2024, B.5.02 d.d. 08-11-2023

b. Berekeningen 5.1.2e d.d. 07-11-2023

Toetsingkader: NEN-EN 1990-1999, NEN 8700 en bouwbesluit.

Nieuwbouw

bestaand

Opmerkingen:

- ◆ Berekeningen getoetst op belastingaannamen, invoer, stabiliteit en normgebruik.
- ◆ Tekeningen getoetst op verwerking van de berekeningsresultaten.

-a) Gezien

-b) Akkoord, graag de uitwerkingen van de detailberekeningen aanvullen.

Checklist binnengekomen stukken

		Ja	Nee	N.v.t.
Vóór omgevingsvergunning	Eén of meer tekeningen waaruit het constructieprincipe blijkt voor de nieuwe situatie en, indien van toepassing, van de bestaande situatie	☒	☐	☐
	De plattegrond(en) van alle verdiepingen met daarop aangegeven de veranderlijke belastingen, constructie(materialen), overspanningrichtingen, dilataties, e.d.	☒	☐	☐
	Een dakoverzicht met het afschot en de plaats van de (nood)afvoer van het hemelwater	☒	☐	☐
	Essentiële plattegrond- en gevelfragmenten en principedetails	☒	☐	☐
	Een rapport betreffende de brandwerendheid tegen bezwijken van de hoofddraagconstructie	☐	☐	☒
	Het principe van de stabiliteitsvoorzieningen: een overzichtstekening van de plaats en soort van de stabiliserende onderdelen en de daarbij behorende stabiliteitsberekeningen	☒	☐	☐
	De gewichtsberekening(en)	☒	☐	☐
Mag na verlening omgevingsvergunning	Tekeningen en berekeningen van het funderingsplan voor de nieuwe situatie en, indien van toepassing, de bestaande situatie, bestaande uit: ○ sonderingen met een maximale afstand van 15 meter; ○ een geotechnisch rapport; ○ berekeningen van horizontale gronddrukken op palen en/of fund.constructies; ○ een gedetailleerd palenplan (schaal 1:100); ○ balken-/ strokenplan incl. wapening ○ de wapening van de palen;	☐	☐	☒
		☐	☐	☒
		☒	☐	☐
		☐	☐	☒
		☐	☐	☒
		☐	☐	☒
	Tekeningen en berekeningen van het ankerplan	☒	☐	☐
	Tekeningen en berekeningen van de kelder	☐	☐	☒
	Tekeningen en berekeningen van de begane grond vloer	☐	☐	☒
	Tekeningen en berekeningen van de verdiepingsvloer(en) t/m 1e verdiepingsvloer	☒	☒	☐
	Tekeningen en berekeningen van de dakvloer	☒	☒	☐
	Tekeningen en berekeningen van de kapconstructie	☐	☐	☒
	Tekeningen en berekeningen detaillering van de bovenbouwdeelen, zoals ○ de staalconstructie(s); ○ betonnen kolommen/liggers; ○ lateiconstructie(s); ○ trappen; ○ galerij en/of balkonplaten. ○ Vloerafscheidingen	☒	☐	☐
		☐	☐	☒
		☐	☐	☒
		☐	☐	☒
		☐	☐	☒
		☐	☐	☒

Wijze van aanleveren van de gegevens en bescheiden

De gegevens en bescheiden moeten in een zodanige vorm worden aangeleverd dat een goede en effectieve beoordeling mogelijk is. Alle tekeningen, berekeningen en andere rapportages moeten door de opstellers van de adviezen ondertekend dan wel gewaarmerkt zijn.

Eisen aan tekeningen

- a) Alle tekeningen moeten voorzien zijn van een duidelijke maatvoering
- b) Schaal van tekeningen (maximaal toe te passen schalen):
 - Situatietekeningen: 1:1000.
 - Geveltekeningen, plattegronden en doorsneden: 1:100 (bij bouwwerken met een tot bruto-opp. van 10.000 m2 mag de schaal 1:200 bedragen)
 - Detailtekeningen: 1:5 of 1:10 of 1:20
- c) Materiaalaanduidingen conform NEN 47
- d) Maatvoering, lijnsoorten, arceringen, aanzichten en doorsneden conform NEN 2302
- e) Tekeningen van betonconstructie conform NEN 3870
- f) Formaat van de tekeningen minimaal A4, en tekeningen moeten gevouwen zijn volgens NEN 379
- g) Kadastrale aanduiding/ligging van het bouwwerk

h) Uit het kaartmateriaal moet de oriëntatie van het bouwwerk blijken (noordpijl)

k) Alle dichte delen en kozijnen (in de geveltekeningen) die een directe koppeling met de berekeningen hebben moeten als zodanig traceerbaar zijn in berekening, rapportage of renvoi

Eisen aan berekeningen

a) Algemeen:

- *Naam en versie van de gebruikte rekenprogramma's*
- *Invoergegevens en handberekeningen op doorlopend genummerde bladen*
- *Indien van toepassing: de herkomst van basis- of invoergegevens*

b) Eisen aan gegevens en resultaten met betrekking tot statische berekeningen, etc.:

- *Symbolen en afkortingen weergegeven conform de NEN-normen*
- *Numerieke gegevens weergegeven in SI-eenheden*

c) Eisen aan toegepaste rekensoftware:

- *Beschrijving toegepaste rekensoftware;*
- *Beschrijving rekenmethode*
- *Beschrijving toepassingsgebied*
- *Aanduiding betekenis gepresenteerde waarden*
- *Aanduiding nauwkeurigheid resultaten*
- *Beschrijving gekozen assenstelsel*
- *Verklaring gebruikte symbolen en grootheden*

d) Eisen aan constructieve berekeningen:

- *Schematisering onder toepassing van de van toepassing zijnde NEN-norm(en), inclusief te hanteren belastingschema's*
- *Toerekening materiaaleigenschappen conform van toepassing zijnde NEN-norm(en)*
- *Doorsnedegrootheden moeten per constructie onderdeel gemotiveerd (=berekend) zijn*
- *Verantwoording eigenschappen ondersteuning*
- *Berekeningsresultaten per belastingschema uitwerken volgens van toepassing zijnde NEN-norm(en)*
- *Maatgevende waarden aangeven*

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2