

OVERZICHT FOTO'S BEHORENDE BIJ RAPPORTAGE



1. Trap die voldoet volgens Bouwbesluit 2012

2. Optrede van de trap die voldoet



3.Aantrede van de trap die niet voldoet.



4.Trap en trapgat voldoen niet.

5.Trap en trapgat voldoen niet.



6.Trap voldoet absoluut niet.

8,Wankele flizotrap



8. Verdiepingshoogte die voldoet ($>2,10\text{m}$)

9. Voldoende verdiepingshoogte ($> 2,10\text{m}$)



10. Verdiepingshoogte kleiner dan $2,10\text{m}$

11. Verdiepingshoogte voldoet niet.



3 J

12. Gecombineerde rook- en CO-melder aanwezig 13. Niet juist aangebrachte rookmelder.



3 J

14. Kleine doucheruimte.

15. Waar is de boiler?

16.Grootte bijgebouw varieert van heel groot.... 17.Grootte bijgebouw varieert van heel groot
.....

18.... tot klein.

19..... tot klein.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Toelichting rollen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Bij deze vlakken is in sommige gevallen ingevuld welke rol wordt vervuld door het betreffende gegeven. Het cijfer dat hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende rol in onderstaand overzicht.

3 Adres