

# Lijst 8 Project 14

25-03-2022

Nieuwe geselecteerde adressen en bezochte adressen/bijgebouwen

1.  Berging gecontroleerd.
2.  Geen gehoor, kaart in de brievenbus gedaan.
3.  Klaar gemaakt voor bewoning, het bijgebouw is nog niet bewoond, maar wordt binnenkort verhuurd. Betreft een 2 laags bijgebouw. De hoogte van de begane grond is 2.42 m en 1e verdieping is 1.99 m. Op de begane grond bevindt zich de keuken en badkamer (luchtverversing aanwezig). Trap is 60 cm breed. 1<sup>e</sup> verdieping, vloerafscheiding bij trapgat is aanwezig, maar voldoet niet aan de technisch eisen. Op de 1<sup>e</sup> verdieping is een dakkapel aangebracht. Verder is er ruim daglichttoetreding in het bijgebouw. Rookmelder niet aanwezig. Cv ketel bevindt zich in de stallingsruimte om de hoek. **Foto's gemaakt!**
4.  Berging gecontroleerd.
5.  Berging gecontroleerd.
6.  Berging gecontroleerd.
7.  Berging gecontroleerd.
8.  Berging gecontroleerd.
9.  Berging gecontroleerd.
10.  Berging gecontroleerd.
11.  Berging gecontroleerd.
12.  Berging gecontroleerd.
13.  Berging gecontroleerd.
14.  Berging gecontroleerd.
15.  Berging gecontroleerd.
16.  Berging gecontroleerd.
17.  Niet thuis, geen kaart achtergelaten.
18.  Niet thuis, geen kaart achtergelaten.
19.  Bewoond door 1 persoon, Zowel het hoofgebouw als het bijgebouw worden afzonderlijk verhuurd door de eigenaar. Een visitekaartje afgegeven aan de huurster van het hoofgebouw voor een controle in het bijgebouw. Volgens de huurster heeft de eigenaar meerdere panden die hij zo verhuurt, **betreft de heer**  **Pand niet gecontroleerd.**
20.  Beide panden worden opgeknapt. Volgens de buurvrouw worden de bijgebouwen van   samengevoegd en wordt straks ook één woning. **Pand niet gecontroleerd. Eigenaar de heer** 
21.  Volgens de eigenaar wordt het bijgebouw deels als berging en deels bewoning gebruikt. Hij verhuurt het aan 1 persoon. Deze persoon is niet thuis. Wij hebben de eigenaar een visitekaartje gegeven om een afspraak te maken voor een controle in het bijgebouw. **Pand niet gecontroleerd.**
22.  Berging gecontroleerd.
23.  Berging gecontroleerd.
24.  Bijgebouw bewoond door 17 jarige dochter. Hoogte BG is 2.37 m en 1<sup>e</sup> verdieping is 2.20 m. Trap is meer dan 70 cm, alleen voldoet vrije hoogte niet. Slaapkamer, cv ketel op de 1<sup>e</sup> verdieping, dakkapel aangebracht. Begane grond bevindt zich de keuken, badkamer, luchtverversing voldoet. Als dochter het bijgebouw verlaat dan wordt het bijgebouw niet meer voor bewoning gebruikt en zal deze als berging gaan dienen. Geen rookmelder aanwezig. **Foto's gemaakt!**
25.  Geen gehoor, kaart in de brievenbus gedaan.
26.  Berging gecontroleerd.
27.  Geen gehoor, kaart in de brievenbus gedaan.

28. [redacted] Berging gecontroleerd
29. [redacted] Berging gecontroleerd
30. [redacted] Geen gehoor, kaart in de brievenbus gedaan.
31. [redacted] Geen gehoor, kaart in de brievenbus gedaan.
32. [redacted] Geen gehoor, kaart in de brievenbus gedaan.
33. [redacted] Bewoond door 1 persoon volgens de huurster van het hoofdgebouw. Het betreft weer een pand van de heer [redacted] Bewoonster van het bijgebouw niet aanwezig. Kaartje in de sponning van de toegangsdeur geplaatst. **Pand niet gecontroleerd!**
34. [redacted] Bewoond door 1 persoon. Eigenaar heeft telefonisch toestemming gekregen van de huurder. Het bijgebouw is recent opgeknapt. Hoogte BG is 2.40 m en 1e verdieping is 2.22 m. Vaste trap van bg naar de 1e verdieping, breedte voldoet trapbreedte is 72 cm. Op de begane grond bevindt woonkamer/keuken en badkamer, luchtverversing voldoet, rookmelder aanwezig. **Geen foto's gemaakt!**
35. [redacted] Bewoond door 1 persoon. Eigenaresse heeft telefonisch toestemming gekregen van haar huurster om het bijgebouw te mogen betreden. Het bijgebouw is recent opgeknapt. Hoogte BG is 2.37 m en 1e verdieping is 2.10 m tot aan de nok, dakkapel aangebracht. Vlizotrapje van bg naar de 1e verdieping, trap voldoet niet. Op de begane grond bevindt woonkamer/keuken en badkamer, luchtverversing voldoet. **Geen foto's gemaakt!**
36. [redacted] Berging gecontroleerd
37. [redacted] Berging gecontroleerd
38. [redacted] Berging gecontroleerd
39. [redacted] Berging gecontroleerd
40. [redacted] : Berging gecontroleerd
41. [redacted] : Geen gehoor, kaart in de brievenbus gedaan.
42. [redacted] : Berging gecontroleerd
43. [redacted] : Berging gecontroleerd
44. [redacted] : Berging gecontroleerd
45. [redacted] Hoofgebouw staat te koop. Het bijgebouw is klaar gemaakt voor mogelijk bewoning. Mogelijk bewoning na verkoop aanwezig.
46. [redacted] Vast aan het hoofdgebouw.
47. [redacted] Bij gebouw wordt bewoond door dochter (meerderjarig). Zowel moeder als dochter aanwezig bij de controle in het bijgebouw (meewerkend). Hoogte BG is 2.45 m en 1<sup>e</sup> verdieping is 1.88 m. Verdieping is bereik via een spiltrap, 67 cm breed. Op de begane grond ligt de woonkamer/keuken en de badkamer, luchtverversing voldoet. Op de 1<sup>e</sup> verdieping ligt de slaapkamer. Rookmelder op de 1<sup>e</sup> verdieping aanwezig.
48. [redacted] Berging gecontroleerd.
49. [redacted] Geen gehoor, kaart in de brievenbus gedaan.
50. [redacted] Berging gecontroleerd.
51. [redacted] Berging gecontroleerd.
52. [redacted] Berging gecontroleerd.
53. [redacted] Berging gecontroleerd.
54. [redacted] Berging gecontroleerd.
55. [redacted] Berging gecontroleerd.

**Panden op afspraak bezocht, vallen in een ander projectnummer:**

56. [redacted] Berging gecontroleerd.
57. [redacted] Berging gecontroleerd.
58. [redacted] Berging gecontroleerd.
59. [redacted] Op afspraak aan de deur gegaan. Helaas geen gehoor.

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

## Toelichting rollen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Bij deze vlakken is in sommige gevallen ingevuld welke rol wordt vervuld door het betreffende gegeven. Het cijfer dat hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende rol in onderstaand overzicht.

### **3** Adres

### **13** Gemachtigde