

# OVERZICHT FOTO'S BEHORENDE BIJ RAPPORTAGE



1. Trap die voldoet volgens Bouwbesluit 2012

2. Optrede van de trap die voldoet



3.Aantrede van de trap die niet voldoet.



Verdiepinghoogte die voldoet (>2,10m)




3 J

Gecombineerde rook- en CO-melder aanwezig



Voldoende verdiepingshoogte (> 2,10m)





Bijgebouwen variëren bijzonder in grootte

Bijgebouwen variëren bijzonder in grootte

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

## Toelichting rollen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Bij deze vlakken is in sommige gevallen ingevuld welke rol wordt vervuld door het betreffende gegeven. Het cijfer dat hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende rol in onderstaand overzicht.

### **3** Adres